

Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Arkusz oceny

Nazwa i adres lokalu:.....

.....Numer OKW.....

Osoba wizytującaData wizytacji.....

Lp.		wymagane ¹ :	TAK	NIE	BRAK DANYCH
1.	lokalizacja lokalu wyborczego	parter budynku			
2.1	drzwi wejściowe do lokalu wyborczego (co najmniej jedno)	szerokość w świetle co najmniej 0,9 m			
2.2		gdy są to drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m			
2.3		rozsuwane lub rozwierane			
3.	wysokość progów drzwi wejściowych	od 0,00 do 0,02 m (2 cm)			
4.	posadzki	nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych			
5.	wymiary lokalu wyborczego	zapewniające dogodne warunki ruchu , droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód			
6.	miejsce zapewniające tajność głosowania	wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m			
7.	miejsce zapewniające tajność głosowania	dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości)			

8.	<p>dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania</p>	<p>dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania</p>			
9.	<p>wysokość urny wyborczej</p>	<p>nie więcej niż 1 m</p>			
10.	<p>przeście pomiędzy miejscem wydania karty, miejscem zapewniającym tajność głosowania i urną</p>	<p>szerokość co najmniej 1,5 m</p>			
11.	<p>obwieszczenia i informacja PKW</p>	<p>zawieszane na wysokości 0,9 m</p>			

Lp.		wymagane ¹ :	TAK	NIE	NIE WYMAGA ²	BRAK DANYCH
12.	urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku:	podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie)				
13.	krawędzie stopni schodów w lokalu oraz prowadzących do lokalu	wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki				
14.	przezroczyste przegrody	oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie				

Dodatkowe pytanie:

Czy w otoczeniu lokalu wyborczego znajdują się bariery utrudniające dotarcie do budynku? (*np. wysokie krawężniki, żwirowa nawierzchnia*).

Dodatkowe uwagi:

¹warunki techniczne lokali wyborczych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 336),

² Proszę zaznaczyć w przypadku, gdy indywidualne cechy budynku nie wymagają wprowadzenia ułatwień np.: wejście do budynku jest pozbawione schodów, więc nie ma potrzeby korzystania z podjazdu lub windy, w budynku nie znajdują się schody, więc nie ma potrzeby wyróżniania ich krawędzi, w budynku nie znajdują się przegrody szklane, więc nie ma potrzeby ich oznaczania itp.